



**RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :**

Module de réception des soumissions de l'Agence Parcs Canada  
 Service national de passation de marchés  
 Télécopieur de soumission : **1-877-558-2349**  
 Courriel de soumission :  
[soumissionsest-bidseast@pc.gc.ca](mailto:soumissionsest-bidseast@pc.gc.ca)

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 002 À UNE DEMANDE DE PRIX**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

**Bureau de distribution :**

Agence Parcs Canada  
 Service national de passation de marchés  
 Rocky Harbour, TN

<b>Titre :</b> Dénéigement et déglçage-Centre des collections et de la conservation (CCC) de Parcs Canada	
<b>N° de l'invitation :</b> 5P300-23-0113/A	<b>Date :</b> 23 octobre 2023
<b>N° de modification :</b> 002	
<b>N° de référence du client :</b> S.O	
<b>N° de référence de SEAG :</b> S.O	

<b>L'invitation prend fin :</b> À : 14 H Le : 24 octobre 2023	<b>Fuseau horaire :</b> HAE
---	--------------------------------

<b>F.A.B.:</b> Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>
<b>Adresser toute demande de renseignements à :</b> Bonnie Knott
<b>N° de téléphone :</b> 709-636-4953
<b>Courriel :</b> <a href="mailto:Bonnie.knott@pc.gc.ca">Bonnie.knott@pc.gc.ca</a>
<b>Destination des biens, services et travaux de construction :</b> 555 Av. des Entreprises, Gatineau, QC

**À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Adresse :</b>	
<b>N° de téléphone :</b>	<b>Courriel :</b>
<b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur ( taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

N° de l'invitation :  
5P300-22-0113/A

N° de la modification :  
002

Autorité contractante :  
Bonnie Knott

N° de référence du client :  
s.o

Titre :  
Déneigement et déglçage Centre des collections et de la conservation (CCC) de  
Parcs Canada


## Modification 002

Cet amendement vise à :

A. Répondre aux questions des soumissionnaires.

### A. Questions et réponses

- Q1.** La zone autour du réservoir de diesel, sera-t-elle asphaltée?
- R1.** Non, la zone autour du réservoir sera gazonnée. Il est uniquement prévu de dégager un passage à l'aide d'un pelletage manuel ou d'une souffleuse à neige, conformément à l'EDT, pour permettre au réservoir d'être rempli si nécessaire.



- Q2.** Sur le plan, 2 trottoirs mènent à l'entrée principale, mais en réalité, il n'y a qu'un seul. Aussi, il y a la zone devant la façade jaune qui est aménagée avec des plantes. L'aménagement paysager restera-t-il comme il est ou y aura-t-il des trottoirs supplémentaires plus proche du bâtiment?
- R2.** Il y a eu une modification durant la construction. Le plan d'aménagement paysager à jour est joint ici.

**TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.**