




**DDP / RFP 100025200**

FRANÇAIS	ENGLISH
<p><b>QUESTION #1</b></p> <p>Ces tables doivent-elles être équipées d'un système d'alimentation modulaire ?            Dans l'affirmative, veuillez fournir la disposition principale des tables, ainsi que des dessins électriques indiquant le nombre de circuits disponibles et leur emplacement. Ceci est nécessaire pour que nous puissions inclure la quantité et la taille appropriées de cordons de démarrage, de harnais et de connecteurs.</p>	<p><b>QUESTION #1</b></p> <p>Are these tables required to have a connecting modular power system?            If yes, please provide the primary layout for the tables, and include electrical drawings with the number of circuits available and their locations. This is required so that we may include the appropriate quantity and size of starting-cords, harnesses, and connectors.</p>
<p><b>RÉPONSE #1</b></p> <p>Oui, les tables nécessitent un système d'alimentation modulaire. Chaque table doit avoir deux prises de courant et deux ports USB situés au centre supérieur de la table. Vous trouverez ci-dessous la disposition principale de chaque table, ainsi qu'une photo exemplaire de ce que la table nécessite.</p> 	<p><b>ANSWER #1</b></p> <p>Yes, the tables do require a connecting modular power system. Each table should have two power outlets, and two USB ports located in the top center of the table. Below you will find the primary layout of each table, as well as an example photo of what the table requires.</p> 