


RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence Parcs Canada
 Service national de passation de marchés
 Télécopieur de soumission : 1-866-246-6893
 Courriel de soumission : soumissionsouest-bidswest@canada.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 004 À UNE DEMANDE DE PRIX

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :
 Agence Parcs Canada
 Service national de passation de marchés
 Calgary, Alberta

Titre : Services d'inspection et d'entretien des équipements de lutte contre les incendies et de sécurité des personnes - Unité de gestion Manitoba	
N° de l'invitation : 5P420-23-0242/A	Date : 22 mars 2024
N° de modification : 003	
N° de référence du client : S.O	
N° de référence de SEAG : S.O	

L'invitation prend fin : À : 14 :00 Le : 26 mars 2024	Fuseau horaire : HAR
--	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Amy Barrett Lichter	
Courriel : amy.barrettlichter@pc.gc.ca	N° de téléphone : 403-589-3402
N° de télécopieur : 1-866-246-6893	
Destination des biens, services et travaux de construction : Manitoba	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P420-23-0242/A

N° de la modif. :
004

Autorité contractante :
Amy Barrett Lichter

N° de réf. du client :
s.o.

Titre :
Services d'inspection et d'entretien des équipements de lutte contre les incendies et de sécurité des personnes - Unité de gestion Manitoba

Modification 004

Cette modification vise à ;

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires;

A. Questions et réponses

Q23. Je ne vois pas dans l'annexe B base de paiement une grille de tarification pour l'éclairage de secours à chaque emplacement.

R23. Conformément à la modification 003, les inspections d'éclairage d'urgence ont été retirées de la base de paiement.

Q24. L'équipement de cuisson commercial pour l'année a « Accumulation de graisse » - aurait besoin d'une clarification à ce sujet ainsi pour le sens.

Quelles mesures voulez-vous qu'un entrepreneur prenne ? S'agirait-il d'un nettoyage KH (toujours un article séparé) ainsi que d'une inspection ?

R24. Parcs Canada n'exige qu'une inspection et un rapport sur l'état de l'accumulation de graisse – aucun nettoyage de la graisse n'est requis dans le cadre de ce contrat.

Q25. Pouvez-vous confirmer si Parcs Canada aura un ascenseur pour hommes disponible si nécessaire pour tout test ?

R25. Parcs Canada n'aura pas d'ascenseur pour hommes disponible pour les essais effectués dans le cadre de ce contrat.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.