



- Notes:
- 1 Fournir et installer un nouvel humidificateur. / Supply and install new humidifier.
 - 2 Fournir et installer une section de conduit en acier inoxydable et 3"-0" C/A bac de drainage et drain de condensat 1". / Supply and install a 3"-0" stainless steel duct section c/w drain pan and 1" condensate drain.

Révisions / Revisions	Objet / Object	Date / Date
3	DIRECTIVE ME-02	21-11-23
2	DIRECTIVE ME-01	21-11-23
1	CONSTRUCTION	08-06-23
0	APPEL D'OFFRES / TENDER	23-05-23

A no du détail / detail no	B sur no de dessin / location drawing no	C no de dessin / drawing no
A	B	C

Titre du projet / Project title
REPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION - BÂTIMENT 18 / REPLACEMENT OF THE VENTILATION SYSTEM - BUILDING 18
400, avenue Fordyce Cowansville Québec, J2K 3N7

Titre du dessin / Drawing title
VENTILATION / HVAC
ÉTAGE / FIRST FLOOR
PARTIE A / PART A
NOUVEAU / NEW

Conçu par: / Designed by:	V.BLONDIN
Dessiné par: / Drawn by:	CH.LABRIE
Approuvé par: / Approved by:	V.BLONDIN
No de projet / Project number	350-92003
No du dessin / Drawing no	350_18_2.dwg
Date / Date	2022-11-14
Echelle / Scale	1:100
No de feuille / Sheet no	H-12

