



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marché

Par télécopieur : 1-855-983-1808

Par courriel :

soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumise par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par Parcs Canada est de 15 mégaoctets. Le soumissionnaire est responsable de tout échec de transmission ou de réception de la soumission transmise par courriel dû à la taille du fichier.

RÉVISION 001 INVITATION À SOUMISSIONNER

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national passation de marchés
Gatineau, Qc

Title - Sujet : Rénovation de la route 436, Lieu historique national de l'Anse aux Meadows, Terre-Neuve-et-Labrador		
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P468-23-0033/A	Date : 6 avril 2023	
Amendment No. - N° de modification : 001		
Client Reference No. - N° de référence du client : 2287		
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : n/a		
Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : 18 avril 2023		Time Zone - Fuseau horaire HDT - HAT
F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Christine Piché		
Telephone No. - N° de telephone : 873-355-8841	Fax No. -N° de télécopieur : 1-855-983-1808	Email Address – Courriel : Christine.piche@pc.gc.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See Herein		
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE		
Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :		
Address - Adresse :		
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Signature :	Date :	

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P468-23-0033/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Christine Piché

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
2287

Title – Titre :
Rénovation de la route 436, Lieu historique national de l'Anse aux Meadows, Terre-Neuve-et-Labrador

MODIFICATION 001

La présente modification vise à :

- A) Répondre aux questions des soumissionnaires ;
- B) Ajout d'un document – pièce jointe de l'appel d'offres

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1** Parcs Canada acceptera-t-il les tuyaux en acier ondulé aluminé de type 2 comme équivalent approuvé aux ponceaux SRPE de 1200 mm et de 1000 mm, tel qu'indiqué à la section 33 42 13?
- R1** Parcs Canada acceptera comme équivalent acceptable le tuyau en tôle ondulée de type 2 aluminé et poly-laminé. Les soumissionnaires doivent se référer aux modifications apportées aux spécifications par le présent amendement (n° 2) - section 33 42 13.

B. AJOUT DOCUMENT – PIÈCES JOINTES DE L'APPEL D'OFFRES

Veillez-vous référer au document ci-dessous téléchargé le 6 avril 2023 :

2023-04-06 -Revision to specs document

LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.