

Addendum / Addenda

Project Description / Description de projet		
La construction du système chauffage, ventilation et climatisation de la production d'antennes CHORD		
Solicitation No./N° de sollicitation	Project No./N° de projet	W.O. No./N° d'ordre de travail
26-58067		
Departmental Representative / représentant ministériel		Date
Brian Hoff		2023-08-22
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.

1 Question du soumissionnaire et réponse

Question du soumissionnaire :

Je vous contacte ce matin pour savoir si nous pouvons envisager de faire du volet électrique de ce projet une allocation en espèces. Beaucoup d'entrepreneurs en électricité ne veulent pas soumissionner pour ce projet, car il s'agit pour eux d'une conception-construction sans plans ni spécifications. À l'heure actuelle, 1 entreprise sur les 10 auxquelles j'ai envoyé le questionnaire a soumissionné pour ce projet.

Réponse du CNRC :

Étant donné que le volet électrique de cet appel d'offres consiste uniquement à raccorder les câbles d'alimentation électrique, qui seront installés par le CNRC avec des sectionneurs, aux terminaux satellites RTU-1 et RTU-2, et à raccorder les câbles de thermostat à ces terminaux, le volet électrique doit être inclus dans la soumission et ne peut pas faire l'objet d'une allocation en espèces.