

Les questions et réponses suivantes portent sur la DDP 01R11-24-C024, Services de nettoyage et d'entretien, Centre de recherche et de développement de Summerland

QUESTION 1 :

À quelle fréquence les planchers doivent-ils être cirés?

RÉPONSE 1 :

Les planchers en vinyle doivent être cirés une fois par année, comme il est indiqué dans l'énoncé des travaux.

QUESTION 2 :

Le personnel de nettoyage devra-t-il réorganiser les tables et les chaises?

RÉPONSE 2 :

Non.

QUESTION 3 :

Y a-t-il des espaces pour entreposer l'équipement et les fournitures de nettoyage sur place?

RÉPONSE 3 :

Oui. La principale salle d'entreposage des produits de nettoyage est située au 2^e étage du bâtiment B1 et des salles d'entreposage supplémentaires se trouvent aux 3^e et 4^e étages. D'autres espaces d'entreposage sont disponibles dans les bâtiments B2 et B13 et dans d'autres endroits.

QUESTION 4 :

Quel est le niveau d'occupation typique du bâtiment B1?

RÉPONSE 4 :

Cela varie selon la saison, mais jusqu'à 150 employés d'AAC peuvent être présents dans le bâtiment B1. Les événements spéciaux et les conférences peuvent parfois augmenter le taux d'occupation.

QUESTION 5 :

Le remplacement des ampoules est-il inclus dans le contrat?

RÉPONSE 5 :

Oui, le remplacement des ampoules est inclus.

QUESTION 6 :

Un préposé au nettoyage de jour est-il requis?

RÉPONSE 6 :

Un préposé au nettoyage de jour n'est plus nécessaire. Veuillez consulter la modification 001 de la demande de propositions publiée le 10 août 2023 sur AchatsCanada.

QUESTION 7 :

Faut-il nettoyer régulièrement la terrasse?

RÉPONSE 7 :

Non, le nettoyage de la terrasse se fera « au besoin » seulement.

QUESTION 8 :

Combien de personnes utilisent les toilettes publiques des jardins ornementaux (B13)?

RÉPONSE 8 :

Il est difficile d'estimer la fréquence d'utilisation, mais il suffit de les nettoyer les lundis, mercredis et vendredis, comme il est indiqué dans l'énoncé des travaux.

QUESTION 9 :

Le nettoyage des conduits est-il inclus dans le contrat?

RÉPONSE 9 :

Non, mais un léger époussetage peut être nécessaire.